



Sucha Beskidzka 30.11.2017r.

WZ. 272.30.2017.1

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.30.2017

Dot. przetargu nieograniczonego na Budowę zewnętrznego dźwigu platformowego wraz z dostosowaniem klatek schodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie :

Prosimy o ostateczne określenie parametrów drzwi przystankowych z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentacją SIWZ rozdział IV ust. 1, a Projektem Budowlanym Parametry Techniczne i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, czy mają to być:

1. Drzwi wychylne ręcznie otwierane i przeszklone
2. Czy drzwi automatyczne dwupanelowe, teleskopowe, pełne

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania drzwi automatycznych dwupanelowych, teleskopowych, pełnych.

Stosownie do art. 38 ust 2 ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos