



Sucha Beskidzka 01.02.2018r.

WZ. 272.1.2018.2

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.1.2018

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1709 K w km 1+100 oraz budowę umocnień koryta czarnego potoku wraz z przebudową: dojazdów i drogi w obrębie opracowania, telekomunikacyjnej linii kablowej, wylotu kanalizacji deszczowej oraz budowa tymczasowej kładki dla pieszych wraz z dojazdami w m. Sidzina

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytacza się ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1:

Czy Inwestor posiada rysunki wykonawcze (w tym rysunki zbrojeniowe przepustu)?

Odpowiedź :

Przedmiotowy projekt wykonawczy stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Czy Projektant przewidział zabezpieczenie nasypu drogowego podczas połówkowego wykonywania prac.

Odpowiedź :

W przedmiarze (Załącznik nr 1a do siwz) w pkt. 5 kal. ind. zostały opisane elementy związane z poszerzeniem jezdni na czas połówkowego wykonania prac. Jeżeli nasyp na szerokości poszerzenia z płyt drogowych będzie miał wtórny moduł odkształcenia E2 mniejszy niż 60MPa to należy go wzmocnić tak, aby na warstwie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 o gr. 15cm pod płyty drogowe uzyskać wartość $E2 \geq 80\text{MPa}$.

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niniejszą informację zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos