



Pytanie 6. Podanie rodzaju materiału pokrycia przewiązki z uwzględnieniem możliwości wykonania w łuku.

Ad. 6. Kolorystyka i format pokrycia z blachy zbliżony do istniejącego pokrycia dachu. Dopuszczalne zastosowanie blachy modułowej.

Pytanie 7. Sprecyzowanie zakresu prac gdyż wiele jest rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem.

Ad. 7. Zakres obejmuje tylko budowę przewiązki, łącznika.

Pytanie 8. Potwierdzenie, iż formą wynagrodzenia jest rozliczenie kosztorysowe powykonawcze.

Ad. 8. Zgodnie z § 12 wzoru umowy obowiązuje forma wynagrodzenia umownego, które wynika z kosztorysu ofertowego. Wszelkie ewentualne zmiany wynagrodzenia są dopuszczalne jedynie w trybie określonym przepisami ustawy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami siwz modyfikacji ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **26.01.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 r. o godz. 11:00.**

Zmianie ulegają następujące zapisy siwz:

- Rozdz. IX pkt 1 siwz otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Suchoj Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b – Dziennik Podawczy, nie później niż do **26.01.2021 r. godz. 10:00**”

- Rozdz. XI pkt 2 siwz otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami w budynku Starostwa Powiatowego w Suchoj Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b w dniu **26.01.2021r. o godzinie 11⁰⁰.**”

Stosownie do art. 38 ust 2 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje niniejsze pismo wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ i jest ono dla Wykonawców wiążące.

z powołaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos



WZ. 272.27.2020.1

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.27.2020

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę przewiązki (łącznika komunikacyjnego) w Zespole Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, równocześnie dokonuje się modyfikacji siwz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1. Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze szczegółowym opisem.

Ad. 1. Zestawienie stolarki w załączeniu do niniejszego pisma.

Okna z PCV $U_w=0,9W/m^2xK$ (szyba od wewnątrz bezpieczna P2)

Drzwi zewnętrzne aluminiowe $U_w=0,9W/m^2xK$ (szyba od zewnątrz bezpieczna P2)

Pytanie 2. W przedmiarze nie wskazano do montażu rozdzielacza do ogrzewania podłogowego, a jedynie rurociągi ogrzewania podłogowego. Proszę o informację czy w zakresie zadania jest montaż tego rozdzielacza, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 2. Należy dodać pozycję:

KNNR 4/4/10/2 – Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 5 obwodów – zgodnie ze schematem R1- p.a – 1 szt

Pytanie 3. W przedmiarze nie wskazano do montażu rozdzielacza, do którego jest podłączona kurtyna wodna oznaczona w projekcie jako N2. Proszę o informację czy w zakresie zadania jest montaż tego rozdzielacza, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 3. Należy dodać pozycję:

KNNR 4/4/10/2 – Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 6 obwodów – zgodnie ze schematem R2- p.a – 1 szt

Pytanie 4. W przedmiarze nie wskazano przygotowania podłoża do montażu ogrzewania podłogowego w przewiązce typu styropian systemowy z folią aluminiową lub folia aluminiowa. Proszę wskazanie rozwiązania i uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 4. W pkt.3 pozycja 7.13 przedmiaru robót- roboty budowlane należy przyjąć do wyceny folię aluminiową.

Pytanie 5. Proszę o udostępnienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z parametrami.

Ad. 5. Vide pyt. nr 1.