



Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.12.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego na „Przebudowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego wraz z urządzeniami i wyposażeniem, budowę siłowni plenerowej na działce ewid. nr 5969/2 przy ZS. im. H. Kołłątaja w Jordanowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź 1. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie widzi potrzeby w podawaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia wcześniej niż po upływie terminu składania oferta a przed samym ich otwarciem – taka też jest dotychczasowa praktyka Zamawiającego.

Pytanie 2

Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia:

- siły wyższej,
- klęsk żywiołowych,
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia:

- siły wyższej,
- klęsk żywiołowych,
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź 2. Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian. Dla Wykonawcy wystarczającą ochronę stanowią przepisy kodeksu cywilnego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na istniejącym podłożu warstwę wyrównującą (warstwa typu ET) o grubości zapewniającej odpowiednio równe podłoże pod nawierzchnię PU bez zachowania minimalnej grubości i średniej 40 mm?

Odpowiedź 3. W poz. 2.7 określono, że jest to warstwa o średniej grubości 40mm. Minimalną grubość należy przyjąć zgodnie z przyjętą atestowaną technologią wybranego Producenta.



Pytanie 4.

STWIOR podaje (SST dla nawierzchni PU – str. 8):

Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu

Zwracamy uwagę, że ww. zapis jest obarczony wadą ponieważ model technologiczny nawierzchni PU typu NATRYSK przewiduje do wykonania dolnej warstwy granulatu SBR czyli materiał z recyklingu.

Model technologiczny tego typu nawierzchni PU nie przewiduje materiałów z recyklingu do wykonania wierzchniej warstwy (warstwa natrysku).

W związku z powyższym konieczna jest stosowana korekta zapisu na:

Wierzchnia warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu.

Odpowiedź 4.

Zamawiający dokonuje zmiany SST w przedmiotowym zakresie. W Specyfikacji szczegółowej na stronie 8 (rozdz. 2.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod 45212221-1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w pkt 2 : Materiały) zdanie: „Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych.” zastępuje się zdaniem: „Wierzchnia warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu.”

Pytanie 5.

Projekt podaje (str. 5):

Nawierzchnia winna posiadać:

(...)

– certyfikat IAAF- Product Certificate Nr S-06-0066

– rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012

Ww. 2 dokumenty dotyczą konkretnej nawierzchni PU a certyfikat IAAF dotyczy nawierzchni w wersji przepuszczalnej dla wody.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. dokumentów.

Odpowiedź 5.

Zamawiający dokonuje zmian w projekcie na str 5 wykreślając w pkt. dot. Nawierzchni poliuretanowej następujące dokumenty:

– certyfikat IAAF- Product Certificate Nr S-06-0066

– rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym w układzie wg rys. nr 2.

Odpowiedź 6.

Ostateczna kolorystyka może zostać skorygowana po wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym.

Pytanie 7.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź 7.

Istniejące sieci zostały wskazane na rysunku PZT.

Pytanie 8.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 8.

Cała dokumentacja została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.



Powiat Suski

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanyymi zmianami swz zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **09.09.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2021 r. o godz. 11:00.**

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia **09.09.2021 r. do godz. 10:00**”

- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.09.2021 r. o godz. 11:00** przy użyciu miniPortalu.”

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos