UŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE



UWAGA :

POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW OKREŚLONO NA PODSTAWIE WYRYWKOWEJ INWENARYZACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEZY OKREŚLIĆ PO ODKRYCIU RUROCIĄGÓW DOKONUJĄC EWENTUALNYCH KOREKT W POSADOWIENIU I POŁACZENIACH Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM.





UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy określić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej;

2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź Zarządcy sieci;

3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej należy zabezpieczyć. Istniejące i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace się z siecią kanalizacyjną zabezpieczyć rurami osłonowymi wg wymogów ich Gestorów;

4. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;

5. W drodze należy montować studnie z włazami ciężkimi typ D400;

6. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;

7. Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać przekopy kontrolne (odkrywki) w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu okreslenia ich rzeczywistych rzędnych posadowienia oraz uniknięcia kolizji wysokościowej. Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić lokalizacje i posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z zaprojektowaną siecią kanalizacyjną i sprawdzić czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi oznaczonymi na profilu podłużnym. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu przedstawienia innego rozwiązania zamiennego, likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjętego rozwiązanie projektowego.

8. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z niezidentyfikowanymi przewodami, należy uzyskać dodatkowe informacje w ośrodku geodezyjnym oraz u Gestorów sieci posiadajacych przewody w obszarze objętym inwestycją.

9. Elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach winne byc traktowane tak, jakby byłu ujęte w obu przypadkach. w przypadku rozbieżności w jakim kolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.

Proj. obsypka piaskowa wys. h=300mm

Proj. podsypka piaskowa wys. h=200mm

DROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 26/41
30-701 Kraków
tel/fax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl

Inwestor	POWIAT SUSKI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka	Nr umowy WZ.d.273.1.5.2020
Nazwa inwestycji	Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683	
Rodzaj projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	Data 12.2020
Tytuł rysunku	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
Branża	SANITARNA	Skala 1:100/500 Nr rys. D2

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Katarzyna Jurek	instalacyjna	MAP/0446/POOS/11	
Sprawdzający	mgr inż. Daniel Jurek	instalacyjna	MAP/0445/POOS/11	

Uwaga: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.