



Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.9.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę mostu na potoku Działkim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683”

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1. Prosimy o informację, czy w załączonym przedmiarze robót branży drogowej uwzględniono ilości warstw podbudowy i nawierzchni dojazdów do obiektu tymczasowego? Jeśli nie, prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu należy ująć dojazdy do obiektu tymczasowego?

Odpowiedź 1. Most tymczasowy wraz z dojazdami stanowi jedną zryczałtowaną pozycję. Ujęty jest w przedmiarze i kosztorysie mostowym.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI
mgr Józef Bałos