



Powiat Suski

Sucha Beskidzka 24.06.2021r.

WZ. 272.9.2021.3

Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.9.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę mostu na potoku Działskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683”

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej nawierzchni ścieralnej na obiekcie mostwowym grubość 4 cm 145 m². W projekcie jest pokazana nawierzchnia wiążąca 5cm i nawierzchnia scieralna 4 cm. w przedmiarze uwzględniono tylko warstwę wiążącą?

Odpowiedź 1. Całość warstwy ścieralnej jest ujęta w branży drogowej, jako że jest to jeden proces realizacyjny (ta sama warstwa).

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI
mgr Józef Bałos