



Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.10.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.


W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1.

Pozycja 6.11 przedmiaru : Wyprawa elewacyjna.....- na ościeżach - brak w przedmiarach pozycji dotyczących ocieplenia i zbrojenia ościeży.

Proszę o potwierdzenie, że ościeża są tylko tynkowane lub o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź 1. Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wykonywać docieplenia ościeży. Okno będzie dosunięte jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, i ocieplone wraz z całą elewacją, według załączonej dokumentacji projektowej. Poniżej poglądowo przedstawione jedno okno.



Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI
mgr Józef Bałos