



**Uczestnicy postępowania**  
**Nr WZ.272.10.2021**

***Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej”***

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1. Proszę o podanie parametrów cieplnych okien i drzwi?

**Ad. 1.** Okna  $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$   
Drzwi  $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

Pytanie 2. Proszę o podanie rodzaju szyb w oknach i drzwiach?

**Ad. 2** okna trzyszybowe, szyba dźwiękochłonna

Pytanie 3. Proszę o podanie koloru okien i drzwi?

**Ad. 3** Kolor okien i drzwi biały.

Pytanie 4. Proszę o potwierdzenie sposobu montażu okien? W odpowiedzi z dnia 05.07.2021 r. opis brzmi: „okno będzie dosunięte jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru” natomiast rysunek przedstawia montaż okna w warstwie ocieplenia co w tym przypadku wymaga zastosowania specjalnych konsoli co znacznie wpływa na cenę montażu.

Pytanie 5. W związku z odpowiedziami z dnia 05-07-2021r. proszę o sprecyzowanie czy okna mają być osadzone w murowanej ścianie ( ościeżu ) możliwie jak największym wysunięciem na zewnątrz czy w warstwie ocieplenia za pomocą specjalnych uchwytów.

W części opisowej nie ma montażu stolarki w warstwie ocieplenia tylko w murze ( ościeżu ), proszę o wyjaśnienia. STWIOR str 19 1.2.6.1 Zalecenia ogólne

....• Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach

**Ad. 4 i 5.** Okna osadzone w murowanej ścianie (ościeżu) możliwie z jak największym wysunięciem na zewnątrz.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **14.07.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godz. 12:00.**

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

**- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia **14.07.2021 r. do godz. 10:00”**



# Powiat Suski

---

**- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.07.2021 r. o godz. 12:00** przy użyciu miniPortalu”

**- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.08.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

*z poważaniem*

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos