

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe w układzie sieci TN-C-S.
Odbiory końcowe: TN-S

H07Z 16mm2

 $R_u < 10 \text{ Om}$

Obiekt	ZS IM. WINCENTEGO WITOSA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ BUDYNEK SZKOŁY	
Lokalizacja	34–200 Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1	
Faza	Projekt wykonawczy	
Tytuł rysunku	Schemat ideowy – rozdzielnica R7	
Projektował	mgr inż. Michał Żuk	Nr ewid. MAP/0069/PWBE/17
Specjalność	ELEKTRYCZNA	
Skala	–	
Data	Listopad 2021	
Numer rysunku	E–12	