



Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.23.2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont budynków w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej polegający na wymianie pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu- II”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1.

Przedmiar pozycja 1.2.2

KNR 202/609/1(1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe granulem z wełny mineralnej o gr. 25cm,

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji (pozycja 1;2) 993,77 oraz pozycja 1.2.3

Proszę o podanie parametru lambda dla wełny w granulacie.

Odpowiedź: Lambda dla wełny w granulacie od 0,33 do 0,37.

Pytanie 2.

STWIOR

2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m²,
- grubość

W związku z rozbieżnościami (200 i 160) proszę o podanie gramatury dla włókniny.

Odpowiedź: Gramatura osnowy dla włókniny 200 g/m².

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Stosownie do art. 284 ust 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos